

PLANILHA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1 Informações Gerais:

1.1 Localização: RUA ITAPUÃ ESQUINA COM JACIRETÃ, QUADRA 191, LOTE 03 E 14, BAIRRO CENTRO. PATO BRANCO - PR.

1.2 Ocupação: LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO.

1.3 Área total: 2.164,95 m².m².

Nº pavimentos: 2 PAVIMENTOS:

- Térreo: Administração, banheiros, salas música, artesanato e vestiários;
- 2º Pavimento: Auditório, sala de som, banheiros, palco e camarim.

1.4 Construção:

1.4.1 Tipo de estrutura: EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA;

1.4.2 Material de acabamento das paredes: PINTURA ACRÍLICA;

1.4.3 Material de acabamento dos pisos: PISO CERÂMICO E PORCELANA;

1.4.4 Material da cobertura: ESTRUTURA METALICA.

1.5 População:

1.5.1 População flutuante: 829 pessoas;

1.5.2 Número de ocupantes: 15 pessoas;

1.5.3 Localização do(s) Ponto(s) de Encontro:

A população da edificação tem acesso direto à Rua Itapuã.

1.6 Características de funcionamento:

1.6.1 Número de funcionários: 01 funcionários na limpeza das áreas comuns do edifício;

1.6.2 Horário de funcionamento: O funcionamento do teatro ocorre somente quando há eventos agendados;

1.6.3 Vias de acesso e pontos de referência: Rua Itapuã – Teatro Municipal.

6.4 Vias de acesso para as viaturas de emergência do Corpo de Bombeiros: Rua Itapuã e Rua Jaciretã.

2 Recursos Humanos:

2.1 N° de Brigadistas:

6 brigadistas;

2.2 N° de Brigadista profissional:

Não há;

2.3 Encarregados da Segurança contra Incêndio:

Será nomeado após a formação da brigada;

2.4 Telefone/Ramais:

(46) 3220-6026.

3 Sistemas de Segurança contra Incêndio instalados e recursos materiais: (Sim ou Não).

3.1 Hidrantes: SIM

3.2 Extintores: SIM

3.3 Controle de Materiais de Acabamento: SIM

3.4 Iluminação de Emergência: SIM

3.5 Sinalização de Emergência: SIM

3.6 Saídas de Emergência: SIM

3.7 Acesso de Viatura na Edificação: SIM

3.8 Segurança Estrutural Contra Incêndio: SIM

3.9 Compartimentação Horizontal: SIM

3.10: Brigada de Incêndio: SIM

3.11 Alarme de Incêndio: SIM

3.12 Sistema de Detecção de Incêndio: SIM

3.13 Plano de Emergência: SIM

3.14 Controle de Fumaça: SIM

3.15 Bombas de recalque:

VAZÃO: 24m³/h

PRESSÃO: 43,36MCA

TIPO: elétrica

3.16 Localização do registro de recalque: Calçada

3.17 Reservatório de água para incêndio: 12 m³

Tipo: Nível do solo

4 Posto de Bombeiros mais próximo:

Rua Presidente Kennedy, 170, Bairro Bortot. Pato Branco, PR.

5 Riscos especiais da edificação: (Sim ou Não)

Caldeiras: NÃO;

Sistema de GLP: NÃO;

Armazenamento de produtos químicos: NÃO;

Central de distribuição elétrica: NÃO;

Produtos radioativos: NÃO;

Espaços confinados: NÃO.

6 Outros riscos específicos inerentes à atividade:

Risco Elétrico.

Julio Cesar Barzotto
CREA /PR 102.360-D