



SIMBOLOGIA

- QUADRO DE COMANDO E CAIXA DE MEDIÇÃO MOD. CNPH A INSTALAR
- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM A INSTALAR
- CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM A INSTALAR NA BASE DO POSTE REPUBLICANO
- POSTE DE ENERGIA EXISTENTE COPEL
- LUMINÁRIA EXISTENTE COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W
- POSTE REPUBLICANO COM DOIS GLOBOS EM POLICARBONATO COM DEFLETOR INTERNO EM CADA GLOBO, EQUIPADO COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250W E-40 E REATOR INTERNO
- ELETRODUTO CORRUGADO ENTERRADO DE ALTA DENSIDADE PEAD - SISTEMA ELÉTRICO - DIÂMETRO Ø2"

OBSERVAÇÕES:

- OBS:
- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM ELETRODUTO CORRUGADO # 2"
 - NÃO É PERMITIDO ENQUILTRAMENTO DE CONDUTORES DENTRO DAS TUBULAÇÕES, SENDO QUE AS EMENDAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E A ISOLAÇÃO DEVERÁ SER RECOMPOSTA COM A UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO E FITA ISOLANTE PLÁSTICA.
 - OS POSTES DEVERÃO POSSUIR ESPAÇAMENTO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO (SE HOUVER OBSTÁCULOS DEVE-SE REAJUSTAR O ESPAÇAMENTO MANTENDO A MÉDIA)
 - INSTALAR ELETRODUTO LATERALMENTE AO MEIO-FIO DA PASSARELA
- |—|— FIO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
 A FIAÇÃO DEVE SER CODIFICADA CONFORME:
 FASE (PRETO)
 NEUTRO (AZUL CLARO)
 TERRA (VERDE/VERDE-AMARELO)
 RETORNO/PARALELO/INTERM. (OUTRAS CORES)

	MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO - PR		OBRA
	SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS		ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
RUA CARAMURU, 271 - CENTRO		ESPECIFICAÇÃO	
FONE (46)3220-1538		POSTES REPUBLICANOS - AVENIDA TUPI - TRECHO 01	
PROPRIETÁRIO	ASSINATURA	REVISÃO	FRANCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATÓ BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54		00	
AUTOR DO PROJETO	ASSINATURA	ETAPA	DATA
GILVAN AUGUSTO NAVA CREA: PR-165456/D		PROJETO	
ENDEREÇO DA OBRA		ESCALA	01/05
AVENIDA TUPI - ENTRE OS CRUZAMENTOS COM AS RUAS DR. BELTRÃO E 7 DE SETEMBRO		1/500	
		DESENHO	09/07/2020