



SIMBOLOGIA

- QUADRO DE COMANDO E CAIXA DE MEDIÇÃO MOD. CNPH A INSTALAR
 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM A INSTALAR
 - CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM A INSTALAR NA BASE DO POSTE REPUBLICANO
 - POSTE DE ENERGIA EXISTENTE COPEL
 - LUMINÁRIA EXISTENTE COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W
 - POSTE REPUBLICANO COM DOIS GLOBOS EM POLICARBONATO COM DEFLETOR INTERNO EM CADA GLOBO, EQUIPADO COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250W E-40 E REATOR INTERNO
 - ELETRODUTO CORRUGADO ENTERRADO DE ALTA DENSIDADE PEAD - SISTEMA ELÉTRICO - DIÂMETRO 82"
- OBSERVAÇÕES:
- OBS:
- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM ELETRODUTO CORRUGADO # 2"
 - NÃO É PERMITIDO EMENDA DE CONDUTORES DENTRO DAS TUBULAÇÕES, SENDO QUE AS EMENDAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E A ISOLAÇÃO DEVERÁ SER RECOMPOSTA COM A UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO E FITA ISOLANTE PLÁSTICA.
 - OS POSTES DEVEM POSSUIR ESPACAMENTO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO (SE HOUVER OBSTÁCULOS DEVE-SE READEQUAR O ESPACAMENTO MANTENDO A MÉDIA)
 - INSTALAR ELETRODUTO LATERALMENTE AO MEO-FIO DA PASSARELA
- |—|— FIO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
- A FIAÇÃO DEVE SER CODIFICADA CONFORME:
- FASE (PRETO)
 NEUTRO (AZUL CLARO)
 TERRA (VERDE/VERDE-AMARELO)
 RETORNO/PARALELO/INTERM. (OUTRAS CORES)

 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS RUA CARAMURU, 271 - CENTRO FONE (46)3220-1538	OBRA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL ESPECIFICAÇÃO POSTES REPUBLICANOS - AVENIDA TUPI - TRECHO 02	
	PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54 ASSINATURA _____ AUTOR DO PROJETO GILVAN AUGUSTO NAVA CREA: PR-165456/D ASSINATURA _____	REVISÃO 00 ETAPA PROJETO ESCALA 1/500
ENDEREÇO DA OBRA AVENIDA TUPI - ENTRE OS CRUZAMENTOS COM AS RUAS 7 DE SETEMBRO E WALDEMAR VIGANO		DESENHO DATA <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">09/07/2020</div>