



SIMBOLOGIA

- QUADRO DE COMANDO E CAIXA DE MEDIÇÃO MOD. CNPH A INSTALAR
- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM A INSTALAR
- CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM A INSTALAR NA BASE DO POSTE REPUBLICANO
- POSTE DE ENERGIA EXISTENTE COPEL
- LUMINÁRIA EXISTENTE COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W
- POSTE REPUBLICANO COM DOIS GLOBOS EM POLICARBONATO COM DEFLETOR INTERNO EM CADA GLOBO, EQUIPADO COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250W E-40 E REATOR INTERNO
- ELETRODUTO CORRUGADO ENTERRADO DE ALTA DENSIDADE PEAD - SISTEMA ELÉTRICO - DIÂMETRO 82"

OBSERVAÇÕES:

OBS:

- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM ELETRODUTO CORRUGADO # 2"
- NÃO É PERMITIDA EMENDA DE CONDUTORES DENTRO DAS TUBULAÇÕES, SENDO QUE AS EMENDAS NECESSÁRIAS DEVEM SER EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E A ISOLAÇÃO DEVERÁ SER RECOMPOSTA COM A UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO E FITA ISOLANTE PLÁSTICA.
- OS POSTES DEVEM POSSUIR ESPAÇAMENTO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO (SE HOUVER OBSTÁCULOS DEVE-SE REAJUSTAR O ESPAÇAMENTO MANTENDO A MÉDIA)
- INSTALAR ELETRODUTO LATERALMENTE AO MEO-FIO DA PASSARELA.

FIO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA

A FIAÇÃO DEVE SER CODIFICADA CONFORME:

- FASE (VERDE)
- NEUTRO (AZUL CLARO)
- TERRA (VERDE-VERDE-AMARELO)
- RETORNO/PARALELO/INTERM. (OUTRAS CORES)

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS
RUA CARAMURU, 271 - CENTRO
FONE (46)3220-1538

OBRA
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL
ESPECIFICAÇÃO
POSTES REPUBLICANOS - AVENIDA TUPI - TRECHO 04

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO CNPJ: 76.995.448/0001-54 ASSINATURA _____ AUTOR DO PROJETO GILVAN AUGUSTO NAVA CREA: PR-165456/D ASSINATURA _____	REVISÃO 00 ETAPA PROJETO ESCALA 1/500	PRANCHA <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">04/05</h1>
ENDEREÇO DA OBRA AVENIDA TUPI - ENTRE OS CRUZAMENTOS COM FIORELO ZANDONÁ E GENUÍNO PIACENTINI	DESENHO	DATA 09/07/2020