



-  ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
-  ENTRADA PARA O CB
-  ESCADA NÃO ENCLAUSURADA
-  RESERVA DE INCÊNDIO
-  REGISTRO DE RECALQUE
-  HIDRANTE INTERNO
-  CENTRAL DE ALARME
-  CENTRAL GLP
-  RISCO ELÉTRICO
-  GRUPO MOTO-GERADOR

**IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO**

Pavimento	Ocupação	CI (M <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	Nº de pavimentos	Pé direito (m)	Área (m <sup>2</sup> )
Térreo	Local de reunião de público	150	01	6,00	6.148,64
Superior	Local de reunião de público	150	01	3,50	2.078,08

Altura: 6,00 m    Risco: Leve    Área existente: 8.067,30 m<sup>2</sup>    Área total: 8.226,72 m<sup>2</sup>

**MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**

<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência
<input checked="" type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Situação de emergência
<input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input type="checkbox"/> Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/> Elevador de emergência	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input type="checkbox"/> Espuma
<input checked="" type="checkbox"/> Plano de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio

RESERVATÓRIOS: Reserva SPK Superior: -    Reserva Hidrante Inferior: 18,0 m<sup>3</sup>    RTI Total: 18,0 m<sup>3</sup>

Acionamento da Bomba de incêndio: Boteira GLP 2 x P190

**HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCP**

Data	Discriminação da atualização/Substituição	Nº do PSCP
07/03/2022	Alteração de projeto	1251069

Obra/Endereço: GINÁSIO DE PATO BRANCO  
BR-158, MARGINAL ALFREDO LUIZ DE BORTOLI, 5395, QUADRA 433, LOTE 09, PATO BRANCO - PR

Área: 8.226,72 m<sup>2</sup>    Ocupação: Local de Reunião de Público    PARA USO DO CBMPR

Prancha: 01/09    Conteúdo da prancha: PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO    Responsável Técnico: LANA    Data: Março de 2022

PLANTA RISCO DE INCÊNDIO  
Escala 1/200