

## QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA				
<b>EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>	CARGA PÓ ABC 2-A: 20-B:C			
<b>PROTEÇÃO ESTRUTURAL</b>	Edificação TRRF de 60min.			
<b>SAÍDAS DE EMERGÊNCIA</b>	O sistema de saída de emergência atende à NPT-011.			
<b>SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	O sistema de sinalização de emergência atende à NPT-020.			
<b>CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO</b>	O CMAR atende à NPT-010.			
<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	O sistema de iluminação de emergência atende à NPT-018.			
<b>ALARME E DETECÇÃO</b>	O sistema de alarme e detecção atende à NPT-019.			
<b>HIDRANTES</b>	O sistema de hidrantes atende à NPT-022.			
<b>BRIGADA DE INCÊNDIO</b>	O sistema de brigada de incêndio atende à NPT-017.			
<b>PLANO DE EMERGÊNCIA</b>	O plano de emergência atende à NPT-016.			
CLASSIFICAÇÃO - CSCIP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	Local de reunião de público	F-5	Arte cênica e auditório	Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados.
CARGA DE INCÊNDIO – NPT				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIOS EM MJ/M <sup>2</sup>	
F	Cinemas, teatros e similares	F-5	600,00 MJ/M <sup>2</sup>	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M <sup>2</sup>		
MODERADO		600,00 MJ/M <sup>2</sup>		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
<b>PISO</b>	Acabamento/revestimento	Classe I, II-A, III-A ou IV-A		
<b>PAREDE</b>	Acabamento/revestimento	Classe I ou II-A		
<b>TETO/FORRO</b>	Acabamento/revestimento	Classe I ou II-A		