



PROJETO TUBULAÇÃO REDE TELECOM  
ESCALA 1/75

Legenda - Pavimento	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Bloco autônomo ilum. emergência no teto
	Caixa de passagem 200x200x100 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 300x300x120 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Caixa de passagem 400x400x150 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem a 1,10 do piso
	Entrada de serviço
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 20W
	Ponto genérico de luz 2x20W
	Ponto genérico de luz 9W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada RJ45 a 1,10m do piso
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos - Pavimento	
Cabeamento	
	Teto
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

**NOTAS GERAIS**

- ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
- O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
RO	Emissão inicial	05/07/2022	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR**  
**SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS**

Obra: **CRECI - Centro de Referência em Cidadania ao Idoso**  
Rua 21 de Abril, Bairro São Cristóvão - Pato Branco - PR

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR  
Projeto: **PROJETO ELÉTRICO**

Projeto	<b>PROJETO ELÉTRICO</b>		Poncha
Pavimento	TUBULAÇÃO PARA REDE LÓGICA;		3
Conteúdo			Conjunto Pron. Tot.
1			3
Data	05/07/2022	Escala	Indicada
		Desenho	Conferência