

Proc. Administrativo 7- 3.665/2023

De: Gilvan N. - SEO-DIP

Para: SAF-SLIC - Setor de Licitação - A/C Liciane P.

Data: 10/07/2023 às 16:22:13

Setores envolvidos:

SAF, SAF-SLIC, SA, SAS, SDE, SEC, SEO, SEO-DIP, SEL, SMA, SS, SPU, SAF-SLIC-PR, SAF-FII, SAF-AL, SAF-DC-IDO, SEC-EXEC

Materiais elétricos para iluminação publica

Boa tarde,

segue novo relatório de análise das amostras.

—

Gilvan Augusto Nava

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Anexos:

Memorando_IP_n_09_Avaliacao_amostras_2023_Licitacao_Mat_Ele.pdf

MEMORANDO IP nº 09/2023

Pato Branco, dia 10 de julho de 2023

Para
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR

Assunto: Avaliação das amostras solicitadas referente ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 44/2023 - Processo Nº 89/2023

Em conformidade com o item 9.7 do Edital de Pregão Eletrônico nº 44/2023, após a análise e aceitação das propostas de preços, a empresa melhor classificada deverá apresentar amostra dos produtos, para fins de avaliação e análise de sua consonância com as especificações contidas no edital e seus anexos.

A exigência de amostras tem por objetivo garantir um padrão mínimo de qualidade dos bens ofertados, recomendação inclusive do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1.215/2009, mesmo na modalidade Pregão.

Conforme apresenta o item 9.8 do Edital, será realizada avaliação técnica e sensorial do produto em que será observado: marca, identificação do produto, prazo de validade, nº do lote, nome, CNPJ e endereço completo do fabricante, qualidade do produto, aceitabilidade, verificação às especificações constantes no edital e seus anexos, além das especificidades para cada grupo de itens:

9.8.1 - Itens (113 a 117) (Lâmpada LED alta potência): Análise das especificações técnicas como potência, dimensões, soquete.

9.8.2 - Itens (172 a 174) (Projetor LED RGB): Análise das especificações técnicas como potência, memória, fluxo luminoso e garantia.

9.8.3 - Itens (175, 176, 228, 229, 256, 257) (Projetor em LED): Análise das especificações técnicas como potência, temperatura de cor, fator de potência, grau de proteção, cor especificada e garantia.



9.8.4 - Itens (119 a 121; 218, 220, 246, 248) (Lâmpadas Vapor de Sódio Tubular): Será analisado o fluxo luminoso, temperatura de cor, vida média declarada, e selo PROCEL.

9.8.5 - Itens (122 a 126; 221, 222, 249, 250) (Lâmpadas Vapor metálico Tubular): Será analisado fluxo luminoso, temperatura de cor, vida média declarada potência.

9.8.6 - Itens (230 a 237 e 258 a 265) (Reator externo): Análise do fator de potência, tipo do enrolamento, especificação dos cabos para conexão externa, material utilizado no enrolamento da bobina, base, comprimento do cabeamento, selo de qualidade PROCEL ou INMETRO, garantia de fabricação.

9.8.7 - Itens (177, 238 a 242; 266 a 270) (Reator integrado): Análise das especificações técnicas como fator de potência, material utilizado no enrolamento da bobina, potência, material utilizado no cabeamento, comprimento do cabeamento, conector, selo de qualidade e garantia.

9.8.8 - Itens (182 a 184) (Relé): Análise do tipo de sensor utilizado (conforme especificação do edital), faixa de operação, dispositivo de proteção, acionamento, características construtivas, e grau proteção contra surtos.

A empresa Douglas Possan LTDA, inscrita no CNPJ 15.332.845/0001-51 foi a vencedora dos itens 116, 117, 123 e 249 e encaminhou as respectivas amostras. Os itens 116 e 117 foram reprovados pois as amostras não atenderam os requisitos referentes as dimensões das lâmpadas. Os demais itens estão em conformidade com as características do Edital e foram aprovados.

A empresa Goiás Led Materiais Elétricos e Construção LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.927.653/0001-77, encaminhou as amostras respectivas aos itens nº 113, 231, 233, 234, 236. Todas as amostras estão em conformidade com o descritivo do Edital e foram consideradas aprovadas.

A empresa Primelux LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.487.516/0001-12, encaminhou amostra referente aos itens nº 122, 218 e 222. Todos os itens estão em conformidade com o Edital e as amostras foram consideradas aprovadas.

A empresa Rocco Barroco Iluminação LTDA encaminhou amostra referente ao item nº 172. A amostra atendeu os critérios do edital e portanto foi aprovada.

Por fim, a Empresa Global Construtora LTDA inscrita no CNPJ nº 17.623.276/0001-29, encaminhou amostras referente ao itens nº 232 e 235. Ambas as amostras estão em conformidade com o Edital e foram aprovadas.

Para os itens em que houve reprova da amostra, solicitamos que sejam convocadas as próximas classificadas, do mesmo modo para os itens em que não foram entregues as respectivas amostras. Informamos que a classificação na análise das amostras não dispensa a aprovação dos demais documentos solicitados no Edital.

Cabe ressaltar que após a homologação do edital, os produtos encaminhados para o Município deverão estar estritamente em conformidade com as amostras previamente enviadas. Não serão aceitos os equipamentos que apresentarem quaisquer não conformidades.

Por fim, as amostras que foram analisadas estão disponíveis no Departamento de Iluminação Pública de Pato Branco – PR, para retirada.

Atenciosamente,

Gilvan Augusto Nava
Fiscal do Registro de Preços
Portaria nº166/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B5F9-89A8-4ACB-C1E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILVAN AUGUSTO NAVA (CPF 050.XXX.XXX-86) em 10/07/2023 16:22:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B5F9-89A8-4ACB-C1E5>