



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ESCLARECIMENTO ENCAMINHADO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - PROCESSO Nº 187/2023

A Empresa A**** encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento:

Boa tarde,

Gostaria de confirmar o grau de proteção das luminárias da Tomada de Preço nº 009/2023 visto que foram publicadas as erratas de alguns documentos e outros não. Por exemplo:

- Página 57 do arquivo "7_Docs_engenharia_2_" menciona **IP67**

- Página 01 do arquivo "5_Especificacoes_tecnicas_Errata" menciona **IP66**

Entendemos que a informação correta a ser levada em consideração para habilitação dos licitantes seja **IP66**, informação do documento mais recente publicado como ERRATA.

Nosso entendimento está correto?

Aguardo retorno o mais breve possível.

A Secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira:

Boa tarde,

resposta ao despacho nº 18:

Quanto ao grau de proteção será admitida IP66 ou superior.

—
Gilvan Augusto Nava

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA