



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ESCLARECIMENTO ENCAMINHADO (COMPLEMENTAR)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 07/2023 - PROCESSO 183/2023

Complementando a resposta anterior:

- A secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira:

Esclarecimentos finais do despacho 38

Esclarecimento 01)

1. O cronograma de pagamento serão executados dentro do cronograma da realização das etapas previstas.
2. O parecer de acesso é parte fundamental para continuidade das demais etapas.
3. Possíveis obras de estudo e reforço de rede solicitadas pela concessionária de energia elétrica serão encaminhadas para a contratante e analisadas a viabilidade para seu custeio mediante a viabilidade da implantação pelo município.
4. O parecer de acesso faz parte do processo para implantação dos sistemas em cada unidade e deverão ser solicitados pela contratada.

Esclarecimento 02)

Os prazos para solicitação de parecer, com data da solicitação e data do parecer pela concessionária, não fazem parte do cronograma.

Esclarecimento 03)

1. Seguir especificações de projeto.
2. Oversizing máximo será de acordo com dimensionamento de cada unidade, respeitando os valores mínimos de potência de inversores e módulos.
3. Para o inversor de 25kW possuir esta corrente de saída o mesmo deverá ser na tensão 380V, sendo necessário a utilização de auto transformador. Especificações de projeto deverão ser atendidas.

Esclarecimento 03)

Seguir especificações de projeto, parâmetros de capacidade de geração não poderão ficar abaixo do dimensionado para cada unidade.

Esclarecimento 04)

Seguir especificações de projeto

Esclarecimento 05)

Coordenadas Latitude:-26.094994 Longitude:-52.646889



Esclarecimento 06)

Coordenadas Latitude:-26.231739 Longitude:-52.660443

Esclarecimento 07)

Seguir especificações de projeto

Esclarecimento 08)

1. Custos de adequação da rede externa e do medidor serão por conta do contratante.
2. Os padrões de entrada encontram-se ligados conforme data de solicitação de ligação de cada unidade.

Esclarecimento 09)

1. Unidades que necessitam construções de abrigo descritas conforme descrição em projeto.
2. Unidades que necessitam construções de abrigo descritas conforme descrição em projeto.
3. Considerando projeto local para abrigo é existente
4. Considerando projeto são quadros existentes.

Esclarecimento 10)

Especificações devem seguir a finalidade proposta em projeto.

Esclarecimento 11 e 12)

Detalhamento específico de estrutura de cobertura será executado conforme necessidade no local, caso reforço de estrutura seja necessário será executado pela administração direta do município.

Esclarecimento 13)

1. Trata-se do fechamento dos abrigos a se construir
2. Conforme descrição dos abrigos em projeto
3. Conforme descrição dos abrigos em projeto

Esclarecimento 14)

Descrição conforme cada unidade a ser instalada no memorial descritivo das unidades.

Esclarecimento 15)

Equipamentos instalados devem seguir especificações em projeto. As referências de equipamentos utilizados encontra-se descrito nos anexos II – Relatório de Simulação.

Esclarecimento 16)

Seguir todas especificações de projeto. Não será necessário string box CC e CA desde que nos catálogos e datasheets dos inversores contemplem todas as proteções exigidas em projeto.

Esclarecimento 17)



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Administração e Finanças
Divisão de Licitações

Toda infraestrutura e serviço interno que seja necessário para instalação do sistema deverão ser considerado na composição de preços.

Esclarecimento 18)

Toda infraestrutura externa na rede Copel, caso seja necessária, será por conta do contratante.

—
Peter Jones Denardi / Engenheiro Eletricista /
Diretor do Departamento de Iluminação Pública

Pato Branco, 17 de novembro de 2023.

Eduardo José Grezele
Presidente Interino da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 553/2023