

Proc. Administrativo 16- 16.067/2023

De: Peter D. - SEO-DIP

Para: SAF-SLIC-PR - Pregão - A/C Regiane R.

Data: 16/01/2024 às 16:22:59

Setores envolvidos:

GAB, SEO-DIP, GAB-PROC, SAF-SLIC-PR, SAF-SLIC-LS, PROC-JK, SAF-AL, SAF-VAP, SAF-SLIC-DIST, SAF-FIT

Postes Telecônicos

Segue análise de amostra recebida de Adriano da Silveira Roepke LTDA, CNPJ:16.869.644/0001-50

—
Peter Jones Denardi / *Engenheiro Eletricista /
Diretor do Departamento de Iluminação Pública*

Anexos:

Analise_de_amostra_poste_teleconico_Roepke_2_.pdf



Pato Branco, dia 12 de janeiro de 2024

Para: Divisão de Licitações

De: Departamento de Iluminação Pública – Secretaria de Engenharia e Obras
Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR

Assunto: Parecer Técnico

Avaliação das amostras solicitadas referente ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 100/2023 PROCESSO N.º 193/2023

Prezados,

Conforme edital após a análise e aceitação das propostas de preços, a empresa melhor classificada para os itens 01 e 02 será convocada, para que apresente amostra dos produtos ofertados. Item 9.7.1 do edital - “O produto encaminhado deverá atender as especificações do edital como: dimensões, seção, espessura do tubo, pintura, acabamento bem como deverão ser identificadas com a marca/modelo e CNPJ da empresa.”

A empresa ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE LTDA, CNPJ:16.869.644/0001-50, enviou a amostra e em análise constatamos que o poste tubular metálico é constituído de 2 partes, que serão conectadas através de encaixe, com transpasse de 26cm e parafusos para fixação, uma delas medindo 5,08m e a outra 3,48m, totalizando 8,30m montado. Apresenta diâmetro de base e de topo de poste conforme as especificações.

Possui pintura eletrostática preta conforme o solicitado.

O suporte para fixação das duas luminárias, no formato tipo “ T “ em peça única apresenta medida total de 3m e toda estrutura do conjunto completo em ferro galvanizado pesado.

Desta forma avalia-se que o conjunto de poste completo atende as especificações do edital.



Segue foto do conjunto avaliado.



Perante o exposto classificamos que a amostra está em de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Assinado de forma
digital por PETER JONES
DENARDI:02020898942
Dados: 2024.01.16
16:19:57 -03'00'

Peter Jones Denardi / *Engenheiro Eletricista*
Diretor de Departamento de Iluminação Pública



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AA3-B8F7-B896-9653

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PETER JONES DENARDI (CPF 020.XXX.XXX-42) em 18/01/2024 09:12:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AA3-B8F7-B896-9653>