



Localização dos pontos de ensaio de absorção do solo: Quadra 1638 no Bairro Fraron



COVA CILÍNDRICA	COORDENADA UTM	PROFUNDIDADE DA COVA (m)	TEMPO DE INFILTRAÇÃO (minutos)	COEFICIENTE (litros/m ² xdia)
CC1	330367.64mE 7100606.55mS	2,00	1'38"	94,77
CC2	330389.67mE 7100609.10mS	2,00	4'12"	70,87
CC3	330372.96mE 7100634.41mS	2,00	3'33"	75,97

Legenda

- ⊙ Ponto de ensaio
- ▭ Bairro Fraron
- ▭ Perimetro Urbano



PREFEITURA DE
PATO BRANCO
Secretaria de Planejamento Urbano

SISTEMA DE PROJEÇÃO
UTM - FUSO 22S

SISTEMA DE REFERÊNCIA
SIRGAS 2000

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ADRIELLEN CÂMARA