

[Configurar sessão pública](#)

# Configurar sessão

Concorrência Eletrônica N°  
UASG 450996 - PREFEITURA ML

Critério julgamento: Menor Preço / Mai

Previsão de abertura: [14/08/2024 09](#)

## Configurações básicas da s

Quantidade máxima de itens ?

Período de abertura dos itens €

 até 

Tempo para intenção de recurso

 minutos

## Quadro informativo

Concorrência Eletrônica N° 90004/2024 (Lei  
14.133/2021)

UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO  
BRANCO - PR ?

Online

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclare



25/07/2024 14:48



A empresa \*\*\* encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: Bom Dia,

Solicitamos esclarecimentos referente ao edital de concorrência eletrônica n. 04/2024 do processo n. 54/2024.

Referente ao item 10.5.4.1 da qualificação técnica, sobre a alinea b  
b) Instalações elétricas de baixa tensão de no mínimo 340 KVA.

Gostaríamos de saber se o correto não seria instalações elétricas de alta tensão ?

Fico no aguardo e desde já, agradeço.



A Secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira: Com relação à qualificação técnica, esclarecemos que não está sendo solicitado atestado de entrada de energia ou de subestação, mas de edificação que contenha instalações elétricas de baixa tensão com uma carga instalada de no mínimo 340 KVA. Os serviços a serem executados nessa etapa referente às instalações elétricas estão detalhados no arquivo AERO PB-FORÇA-PSQ-REV00 já disponibilizado juntamente com os projetos.

12/07/2024 08:20



A empresa \*\*\* encaminhou o seguinte



A Secretaria responsável manifestou-se da

Atualizar Configurações



Acesso à  
Informação

Incluir esclarecimento

Fechar