

A empresa encaminhou os seguintes pedidos de esclarecimento: Bom dia, encontrei projetos e planilhas na internet, acredito que devem estar certos, só um detalhe nos itens de esteira e escada rolante, tem divergência, pois a média das cotações não está de acordo, por exemplo a esteira a média dos três valores seria 543.907,51 porém foi colocado 495.471,12, ai gostaria de saber qual o método usado para fazer a média, pois só olhei esses dois itens que tem valor mais elevado.  
Aguardo retorno,

Outro item a fiscalização vai ser feita pelo DER mas as medições e pagamentos são feitos diretamente pela prefeitura, ou direto pelo estado?

tem umas publicações que vai ser aceito piso de porcelanato no lugar de piso de granito, procede?

A Secretaria demandante manifestou-se da seguinte maneira: Resposta ao Despacho nº 65-39.098/202  
Esclarecimento III:

Os itens mencionados referem-se ao fornecimento de materiais e equipamentos por meio de aquisição indireta,

hipótese em que, conforme orientação do Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União, aplica-se o BDI

diferenciado.

Considerando que a planilha orçamentária adotada não dispõe de funcionalidade para inserção simultânea de dois

s

percentuais distintos de BDI, procedeu-se ao ajuste dos custos mediante aplicação de fator redutor correspondente à

razão entre o BDI diferenciado (15,92%) e o BDI geral (22,23%), conforme relação:  $Mediana \times (1,1592 \div 1,2223)$ .

Ressalta-se que consta anexa ao processo declaração específica contendo a identificação dos itens aos quais foi

aplicado o BDI diferenciado.

Esclarecimento IV:

O pagamento será efetuado pelo Município após o efetivo repasse dos recursos pelo Governo do Estado em

conformidade com o disposto no item 16.1.1.1 do edital.

Esclarecimento V:

Sim, conforme já informado no Esclarecimento I. \_

Alana Paula Mulhmann

Engenheira