

A empresa \*\* encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: Sobre “Pavimentação Externa”, está fora do escopo desse edital? E as

delimitações de vagas de aeronaves?

Pinturas de faixas em pavimentos, está fora do escopo desse edital?

Sobre “Paisagismo”, está fora do escopo desse edital?

Cobertura de Embarque/Desembarque em Vidro ou Policarbonato Translúcido, está fora do escopo desse edital?

O projeto elétrico está previsto praØcamente em sua totalidade com infraestrutura aparente (Eletrocalha, perfilados e eletroduto de aço), tem como referência algumas luminárias de embuØr em forro modular. Porém, verificando os projetos e planilha não apresenta forro para o fornecimento, nesse caso deverão ser de sobrepor. Está certo entendimento?

A laje protendida ficará totalmente aparente sem forro e aplicando apenas membrana acrílica?

As “Escadas Marinheiro” para acesso das lajes, estão fora do escopo desse edital?

Em relação ao elevador referência uma unidade de medida “PAR”, e o valor que tem em planilha não paga pelo fato que na obra apresenta três elevadores Os guarda corpos e corrimãos externos, estão inclusos nesse escopo desse edital?

Muretas e gradis externos, estão fora do escopo desse edital?

Cabine de Entrada e Sala de Grupo de Geradores, estão fora do escopo desse edital? Não tem verba em planilha para fornecimento, porém aparece nos projetos. De qualquer forma necessitará para realizar os devidos testes de equipamentos. O fornecimento de servidor com monitor, teclado e mouse do Sistema SDH, está fora do escopo desse edital?

Sobre “Aterro”, verificamos que não tem o item de fornecimento na planilha. O fornecimento é responsabilidade do contratante?

A Estrutura Metálica e Telha Metálica para área técnica, estão fora do escopo? Porém, na planilha tem calha, chapim e rufos. Esteira de malas está fora do escopo? Porém, precisará para realizar os devidos testes.

Não encontramos na planilha orçamentária cimbramento para a concretagem das lajes. Este item poderia ser incrementado no orçamento?

Sistema SISOM: Não encontramos na planilha orçamentária os cabos referente a este sistema. Isto está fora do escopo?

Sistema STVV: Não encontramos a infraestrutura (Eletrocalha e perfilados) na planilha orçamentária. Como será realizada a passagem dos cabos?

Sistema SIV: Não encontramos na planilha orçamentária. Está fora do escopo?

A Secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira: Itens 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10: Os itens estão fora do escopo do edital.

Item 5:

Foi revisado o projeto, especificações técnicas, planilha de serviços e quantidades do projeto elétrico e a planilha orçamentária, alterando as luminárias de embutir para sobrepor.

Item 6:

Sim, conforme projeto arquitetônico.

Item 8:

O item referente aos elevadores foi suprimido da planilha orçamentária, pois não será executado em conjunto com a licitação da obra.

Item 11:

A cabina de entrada e sala de grupo geradores não faz parte do escopo do edital, será licitada separadamente.

Deverá considerar os ramais alimentadores dos quadros do TPS até os quadros da subestação. Não deverá realizar nenhum teste de equipamentos – cubículos blindados, transformadores e grupos geradores (Resposta do profissional responsável pelo projeto elétrico).

Item 12:

Não será fornecido um computador específico para o SDH. Poderá ser compartilhado

com outro computador de outro sistema eletrônico (Resposta do profissional responsável pelo projeto elétrico).

Item 13:

Sim, o volume de terra escavado será utilizado para aterro no próprio terreno. O volume de terra faltante para a realização do aterro será retirado do Imóvel Parque Industrial Planalto - Coordenadas: 26° 14' 44.91''S 52° 42' 44.03''O (Resposta da profissional responsável pelo projeto de terraplenagem). Item 14, 16, 17 e 19:

A profissional responsável pelo orçamento alterou os itens indicados conforme planilha orçamentária revisada.

Item 15:

A esteira de malas não faz parte do escopo do edital, será licitada separadamente, sendo realizados os testes após sua instalação.

Item 18:

A infraestrutura do STVV é compartilhada com a Telemática (Resposta do profissional responsável pelo projeto elétrico).