

Concorrência Eletrônica N° 90004/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR



Configurar sessão pública

Configurar sessão

Concorrência Eletrônica N° 90004/2024 UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR

Critério julgamento: Menor Preço / Menor Valor Global

Previsão de abertura: 19/12/2024 08:00

Online

Avisos (5)

Impugnações (0)

Esclarecimentos

06/11/2024 08:40



A empresa *** encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: Referente a licitação do Terminal Aeroporto de Pato Branco, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas referente a parte elétrica: Para o sistema SDAI é necessário entregar qualquer tipo de software de supervisão do sistema? Software esse que contemple a localização de cada sensor, sumarização de alarmes e comandos referentes aos equipamentos ligados a central? Para o sistema SIV, SITIA, devem ser considerados sistemas usuais de mercados? Existe referente de marca e modelo? Existem itens considerados nos memorial como Misturador Matrix no sistema SISOM, que não estão referenciados na planilha de preço. Nosso entendimento está correto em fornecer apenas o que está na planilha de preço? A subestação e a entrada de energia estão inclusos no escopo da obra de elétrica? Ficamos no aguardo de um retorno.



A Secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira: Item 1: Não é necessário a entrega do software de supervisão do sistema (Resposta do profissional responsável pelo projeto elétrico). Item 2: Os sistemas eletrônicos – SDTV, SDAI, SDH, SICA, SISA, SISOM, SIV, STVV devem ser integrados um sistema denominado SITIA e utilizar soluções similares já desenvolvidas pela INFRAERO ou outro produto comercial, que atenda as necessidades operacionais do Aeroporto de Pato Branco (Resposta do profissional responsável pelo projeto elétrico). Item 3: A profissional responsável pelo orçamento alterou os itens indicados conforme planilha orçamentária revisada. Item 4: A subestação e a entrada de energia (poste na rua e cabos indo à subestação) não fazem parte do escopo do edital, serão licitadas separadamente. Os cabos que saem da subestação para o Terminal de Passageiros é responsabilidade do licitante (Resposta do profissional responsável pelo projeto elétrico).

06/11/2024 08:38



Adidas

Atualizar Configurações



Configurações básicas da sessão

Quantidade máxima de itens

Período de abertura dos itens

 até

Tempo para intenção de recurso

 minutos