

Concorrência Eletrônica N° 90004/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR



> Configurar sessão pública

Configurar sessão

Concorrência Eletrônica N° 90004/2024
UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Critério julgamento: Menor Preço / Melhor Preço

Previsão de abertura: 19/12/2024 08:00

Online

Avisos (5)

Impugnações (1)

Esclarecimentos (1)

09/12/2024 10:03



A empresa *** encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: Bom dia,



Configurações básicas da sessão

Quantidade máxima de itens

Período de abertura dos itens

 até

Tempo para intenção de recurso

 minutos

No edital, onde pede-se 340Kva de elétrica de baixa tensão.

Se transformarmos isso pra Amperes, se for trifásico, chegaríamos numa entrada com disjuntor de +- 900A

Entao se a empresa apresentar um aobra com disjuntor de entrada de 900A estaria atendendo o edital

Esta correto nosso pensamento?



A Secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira: Em resposta ao questionamento feito no despacho 43:

Esclarecemos que a empresa deverá ter executado instalações elétricas de baixa tensão cujo somatório das potências instaladas seja de no mínimo 340 KVA, não basta apenas ter executado um disjuntor ou entrada de energia. Caso o atestado das instalações elétricas realizadas esteja em outra unidade de medida e restem dúvidas à equipe que fará análise da qualificação técnica sobre a compatibilidade entre o solicitado no edital e o apresentado pela empresa, poderá ser solicitada documentação complementar comprovando que o atestado atende a quantidade mínima solicitada no edital, através de diligência.

06/11/2024 08:41



A empresa ** encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: Bom dia, Estou com uma dúvida referente a concorrência do Aeroporto de Pato Branco - Terminal. Na questão de subcontratados tem uma lista específica de quais serviços se encaixam como subcontratados. Minha dúvida é a seguinte; Na parte elétrica não se



Atualizar Configurações

